

Empfohlene Mindest-Ausstattung zur Ausführung von Gasinstallationsarbeiten

1. Werkstattausstattung

Position	Bezeichnung
1.1	Abgasmessgerät (kompletter Koffer)
1.2	Kombinationsprüfgerät für die Belastungs- und Dichtheitsprüfung der Gasleitung
1.3	Messgerät zur Düsendruckeinstellung
1.4	Überbrückungsleitung nach DIN 46440 (Kupfer, min. 16 mm ² , max. 3 m Länge, flexibel; inkl. Anschlussklemmen)
1.5	Werkzeug zur Verarbeitung von min. einem für Deutschland zugelassenem Rohrsystem und eines Presssystems in der Gasinstallation
1.6	Sonstiges fachspezifisches Werkzeug (z. B. mind. Rohrzange 3" sowie Kleinwerkzeuge)
1.7	Elektronisches Gasspürgerät / schaumbildendes Mittel (nach DIN EN 14291)

2. Gesetze, Verordnungen und technische Regeln in der jeweils gültigen Fassung

Position	Bezeichnung
2.1	DVGW G 600 (A) „Technische Regeln für Gasinstallationen“
2.2	Berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften BGV A 1 „Grundsätze der Prävention“; BGV C 22 „Bauarbeiten“
2.3	Berufsgenossenschaftliche Regel BGR 500 Teil 2, Kapitel 2.31 „Arbeiten an Gasleitungen“
2.4	Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA)
2.5	Feuerungsverordnung (FeuVO) des Landes Sachsen-Anhalt

3. Empfehlenswerte Zusatzausstattung

Position	Bezeichnung
3.1	Elektronisches Leckmengenmessgerät für die Gebrauchsfähigkeitsprüfung
3.2	Handbuch zu den „Technischen Regeln für Gasinstallationen“
3.3	DVGW Arbeitsblätter bei speziellen Arbeiten (z. B. G 459-1; G 631; G 634, GW 2)
3.4	ZVSHK Betriebsanleitung Gas-Installation DVGW TRGI