



Industrie Service

BESCHEINIGUNG

Das Fernwärmenetz der



Am Alten Theater 1
39104 Magdeburg

wurde durch die

**Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Energiesysteme**

nach dem Arbeitsblatt AGFW FW 309-1
(Stand: 05/2010) geprüft und bewertet.

Der Primärenergiefaktor f_p nach FW 309-1 beträgt:

$$f_{p, FW} = 0,00$$

Der Anteil des MHKW Rothensee an der Fernwärme-
Versorgung beträgt:

$$\phi_{FW, MHKW} = 86,60 \%$$

Dieser Bescheinigung liegt der
Prüfbericht: IS_Effizienz_SWM_10032014 zugrunde.
Die Bescheinigung ist gültig bis zum 09.03.2024

Dresden, den 10. März 2014 Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Schubert
Ö.b.u.v. Sachverständiger TEH f. Feuerungsanlagen
 f_p -Gutachter-Nr.: AGFW-FW609-197